



LEGENDA :

- ① Varný kotel; 23,0 kW; 1,9 m³/hod.
- ② Sporák; 32,0 kW; 2,8 m³/hod.
- ③ Kulový kohout DN 1"
- ④ Kulový kohout DN 5/4"—HUP pro kuchyň
- ⑤ Plynová tlaková hadice s požární odolností (min.650°C po dobu 30 minut) DN 3/4"
- ⑥ Uzavíratelná větratelná skříň označena HUP

— + — NTL plynovod

POZNÁMKY :

Montáž musí odpovídat ČSN 734201,G 70401,ČSN EN 12007,12327,1775.
Max.potřeba NTL zemního plynu : 4,7 m³/hod.

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY ING. PAVLA TMEJOVÁ	
VYPRACOVAL ING. PAVEL JIŘÍČEK		ZODP. PROJEKTANT ING. PAVEL JIŘÍČEK	
MÍSTO STAVBY SVITAVY, PURKYŇOVA 256/9		DATUM 02/2020	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE		ZAK. Č. 3291-63	
INVESTOR SZŠ SVITAVY, PURKYŇOVA 256/9, 568 02 SVITAVY		Č.PARÉ	
STAVBA ÚPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ - SZŠ SVITAVY			
VÝKRES SCHEMA	MĚŘITKO —	PROFESÉ D.1.4.4 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	Č.VÝKR. D.1.4.4.4