



PROVOZNÍ NAPĚTÍ : AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S

JMENOVITÝ PROUD : $I_n = 40 A$

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41

KRYTÍ : IP 40 / IP 20

PROVEDENÍ : PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ (56 modulů)

DistriTon RZG-N-4T56

PROJEKTANT	HLAVNÍ	Jaroslav Přikryl	OLDŘICH MERVART DĚTŘICHOV 135 568 02 DĚTŘICHOV IČ: 729 01 756 olda.mervart@seznam.cz	
	ELEKTRO	Oldřich Mervart		
INVESTOR	Střední zdravotnická škola Svitavy, Purkyňova 256/9, 568 02 Svitavy			
NÁZEV AKCE	Rekonstrukce kotelny DM SZŠ Kijevská, Svitavy		FORMÁT	2A4
			DATUM	06/2021
			STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
			ČÍS.ZAKÁZKY	06-21-01
ČÁST	D.1.4.g. Silová elektroinstalace		ARCH.ČÍSLO	
			MĚŘÍKO	D.1.4.g.3
OBSAH	Rozvaděč Rk			